

令和 3 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 3 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日

作成日 令和 3 年 4 月 5 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/月) 不燃ごみ処理残渣	18.80 t
直接搬入 (/月) 安定物・その他	0.52 t
直接搬入 (/月) 覆土	t
直接搬入 (/月) 保護材	t
	t
	t
合 計	19.32 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

リサイクルプラザ

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和3年3月18日	令和3年3月18日	令和3年3月18日
検査結果が得られた日	令和3年4月5日	令和3年4月5日	令和3年4月5日
電気伝導率※3		220 $\mu\text{s/cm}$	110 $\mu\text{s/cm}$
塩化物イオン温度※3		13 mg/l	14 mg/l
水素イオン濃度	7.8(15.0°C)		
生物化学的酸素要求量	1.7 mg/l		
化学的酸素要求量	11 mg/l		
浮遊物質	9 mg/l		
窒素含有量	9.9 mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	令和3年3月1日	令和3年3月1日	令和3年3月1日	令和3年3月1日	令和3年3月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月17日	年 月 日	令和3年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果
						8,222.40 m^3

※3 単位を記入すること。