〔法第9条の3第6項〕

平成 31 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 : 平成 31 年 4 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日

作成日 平成 31 年 5 月 13 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種類	数量・備考
雲南エネルギーセンター (/月) 不適物	t
雲南エネルギーセンター (/月) 焼却灰	t
リサイクルプラザ (/月) 不燃ごみ処理残渣	13.84 t
直接搬入 (/月) 安定物・その他	t
直接搬入 (/月) 覆土	t
直接搬入 (/月) 保護材	t
合計	13.84 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成31年4月15日	平成31年4月15日	平成31年4月15日
検査結果が得られた日	令和1年5月13日	令和1年5月13日	令和1年5月13日
電気伝導率※3		160 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/ℓ	14 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7(18.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	15 mg/l		
浮遊物質量	3 mg/l		
窒素含有量	13 mg/l		
異状の有無		有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成31年 4月1日	平成31年 4月1日	平成31年 4月1日	平成31年 4月1日	平成31年 4月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,479.6 ㎥

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※3 単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　5　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令 和　元　年　5　月　1　日～ 令和　元　年　5　月　31　日

作成日　令和　元 年　6 月　7 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
雲南エネルギーセンター　(/月) 不適物	t
雲南エネルギーセンター　(/月) 焼却灰	t
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	23.81　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　　計	23.81　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和元年 5月22日	令和元年 5月22日	令和元年 5月22日
検査結果が得られた日	令和元年6月7日	令和元年6月7日	令和元年6月7日
電気伝導率※3		160　μs/cm	110　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5(24.0℃)		
生物化学的酸素要求量	2.8　mg/l		
化学的酸素要求量	26　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	10　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和元年 5月7日	令和元年 5月7日	令和元年 5月7日	令和元年 5月7日	令和元年 5月7日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　(無)	有　(無)	有　(無)	有　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.6　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　6　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：令和　元　年　6　月　1　日～令和　元　年　6　月　30　日

作成日　令和　元 年　7 月　1 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	14.02　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	14.02　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年6月19日	令和1年6月19日	令和1年6月19日
検査結果が得られた日	令和1年7月1日	令和1年7月1日	令和1年7月1日
電気伝導率※3		80　μs/cm	160　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(19.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	7.3　mg/l		
浮遊物質量	3　mg/l		
窒素含有量	3.0　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和1年6月3日	令和1年6月3日	令和1年6月3日	令和1年6月3日	令和1年6月3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.6　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　7　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：令和　元　年　7　月　1　日～令和　元　年　7　月　31　日

作成日　令和　元 年　8 月　5 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	9.99　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　　計	9.99　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成30年7月19日	平成30年7月19日	平成30年7月19日
検査結果が得られた日	平成30年8月5日	平成30年8月5日	平成30年8月5日
電気伝導率※3		140　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	11　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.0（24.2℃）		
生物化学的酸素要求量	5.5　mg/l		
化学的酸素要求量	33　mg/l		
浮遊物質量	38　mg/l		
窒素含有量	7.4　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成30年7月1日	平成30年7月1日	平成30年7月1日	平成30年7月1日	平成30年7月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　8　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：令和　元　年　8　月　1　日～平成　30　年　8　月　31　日

作成日　令和　元 年　9 月　5 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	14.15　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	14.15　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年8月22日	令和1年8月22日	令和1年8月22日
検査結果が得られた日	令和1年9月5日	令和1年9月5日	令和1年9月5日
電気伝導率※3		14　μs/cm	14　μs/cm
塩化物イオン温度※3		180　mg/ℓ	120　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.0（23.8℃）		
生物化学的酸素要求量	1.4　mg/l		
化学的酸素要求量	17　mg/l		
浮遊物質量	4　mg/l		
窒素含有量	4.6　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和1年8月1日	令和1年8月1日	令和1年8月1日	令和1年8月1日	令和1年8月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　9　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　9　月　1　日～令和　元　年　9　月　30　日

作成日　令和　元 年 10 月　2 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	12.87　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　　計	12.87　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年9月20日	令和1年9月20日	令和1年9月20日
検査結果が得られた日	令和1年10月2日	令和1年10月2日	令和1年10月2日
電気伝導率※3		180　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.2（23.2℃）　mg/l		
生物化学的酸素要求量	6.3　mg/l		
化学的酸素要求量	21　mg/l		
浮遊物質量	24　mg/l		
窒素含有量	6.4　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 31年9月3日	平成 31年9月3日	平成 31年9月3日	平成 31年9月3日	平成 31年9月3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　10　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　10　月　1　日～令和　元　年　10　月　31　日

作成日　令和　元 年 11 月　6 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	17.74　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	0.48　t
	t
	t
合　　計	18.22　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年10月21日	令和1年10月21日	令和1年10月21日
検査結果が得られた日	令和1年11月6日	令和1年11月6日	令和1年11月6日
電気伝導率※3		170　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(19.6℃)		
生物化学的酸素要求量	6.4　mg/l		
化学的酸素要求量	23　mg/l		
浮遊物質量	19　mg/l		
窒素含有量	9　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和1年10月1日	令和1年10月1日	令和1年10月1日	令和1年10月1日	令和1年10月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　11　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　11　月　1　日～令和　元　年　11　月　30　日

作成日　令和　元　年　12　月　2　日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	15.81　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　　計	15.81　t
	t
	t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年11月21日	令和1年11月21日	令和1年11月21日
検査結果が得られた日	令和1年12月2日	令和1年12月2日	令和1年12月2日
電気伝導率※3		170　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7（15.2℃）		
生物化学的酸素要求量	0.8　mg/l		
化学的酸素要求量	14　mg/l		
浮遊物質量	5　mg/l		
窒素含有量	7.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和1年11月1日	令和1年11月1日	令和1年11月1日	令和1年11月1日	令和1年11月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　12　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　12　月　1　日～令和　元　年　12　月　31　日

作成日　令和　元 年　1 月　7 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	25.20　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	2.69　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	27.89　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年12月17日	令和1年12月17日	令和1年12月17日
検査結果が得られた日	令和2年1月7日	令和2年1月7日	令和2年1月7日
電気伝導率※3		200　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6(14.4℃)		
生物化学的酸素要求量	2.4　mg/l		
化学的酸素要求量	19　mg/l		
浮遊物質量	14　mg/l		
窒素含有量	12　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成30年12月1日	平成30年12月1日	平成30年12月1日	平成30年12月1日	平成30年12月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　1　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　1　月　1　日～令和　　2　年　1　月　31　日

作成日　令和　2 年　1 月 31 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	22.05　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	9.69　t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　　計	31.74　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成31年1月21日	平成31年1月21日	平成31年1月21日
検査結果が得られた日	平成31年1月31日	平成31年1月31日	平成31年1月31日
電気伝導率※3		200　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5（12.0℃）		
生物化学的酸素要求量	3.2　mg/l		
化学的酸素要求量	22　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	12　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	平成31年1月6日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　2　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　2　月　1　日～令和　　2　年　2　月　28　日

作成日　令和　2 年　3 月　2 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	7.75　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	7.75　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年2月20日	令和2年2月20日	令和2年2月20日
検査結果が得られた日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	令和2年3月2日
電気伝導率※3		200　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	16　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(15．8℃)		
生物化学的酸素要求量	3.2　mg/l		
化学的酸素要求量	20　mg/l		
浮遊物質量	11　mg/l		
窒素含有量	13　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年2月3日	令和2年2月3日	令和2年2月3日	令和2年2月3日	令和2年2月3日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成30年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　3　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　3　月　1　日～令和　　2　年　3　月　31　日

作成日　令和　2 年　4 月　2 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	20.81　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	t
直接搬入　(/月) 覆土	28.00　t
直接搬入　(/月) 保護材	2.22　t
	t
	t
合　　計	51.03　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕　リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成31年3月19日	平成31年3月19日	平成31年3月19日
検査結果が得られた日	平成31年3月31日	平成31年3月31日	平成31年3月31日
電気伝導率※3		140　μs/cm	110　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7(17.9℃)		
生物化学的酸素要求量	3.4　mg/l		
化学的酸素要求量	14　mg/l		
浮遊物質量	17　mg/l		
窒素含有量	9.3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	(有)　・　無	有　・　(無)	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	令和2年　3月　16日	平成29年3月17日	年　月　日	平成31年4月1日
	緊急遮断弁交換修繕					測定結果 8,476.60　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。