〔法第9条の3第6項〕

平成 31 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 : 平成 31 年 4 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日

作成日 平成 31 年 5 月 13 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種類	数量・備考
リサイクルプラザ (/月) 不燃ごみ処理残渣	15.47 t
直接搬入 (/月) 覆土	t
直接搬入 (/月) 保護材	t
合計	15.47 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成31年4月15日	平成31年4月15日	平成31年4月15日
検査結果が得られた日	令和1年5月13日	令和1年5月13日	令和1年5月13日
電気伝導率※3		82 μs/cm	150 μs/cm
塩化物イオン温度※3		13 mg/ℓ	13 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7（17.3℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/l		
化学的酸素要求量	3.2 mg/l		
浮遊物質量	2 mg/l		
窒素含有量	1.8 mg/l		
異状の有無		有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 年 月 日	平成31年4月 1日	平成31年4月 1日	平成31年4月 1日	平成31年4月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有・無	有・(無)	有・無	有・(無)	有・(無)	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40 ㎥

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。 ※3 単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　5　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　元　年　5　月　1　日～ 令和　元　年　5　月　31　日

作成日　令和　元 年　6 月　7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	16.2　t
直接搬入　(/月) 覆土	36.0　t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　　計	52.2　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和元年 5月 21日	令和元年 5月 21日	令和元年 5月 21日
検査結果が得られた日	令和元年 6月 7日	令和元年 6月 7日	令和元年 6月 7日
電気伝導率※3		82　μs/cm	150　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6（20.1℃）		
生物化学的酸素要求量	0.9　mg/l		
化学的酸素要求量	9.1　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	3.3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和　年　月　日	令和 元年 5月 7日	令和　年　月　日	令和 元年 5月 7日	令和 元年 5月 7日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.4　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　6　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　6　月　1　日～令和　元　年　6　月　30　日

作成日　令和　元 年　7 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	8.56　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	0.89　t
合　　計	9.45　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年6月19日	令和1年6月19日	令和1年6月19日
検査結果が得られた日	令和1年7月1日	令和1年7月1日	令和1年7月1日
電気伝導率※3		80　μs/cm	160　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8（19.9℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	7.3　mg/l		
浮遊物質量	3　mg/l		
窒素含有量	3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成　年　月　日	令和 元年 6月 3日	平成　年　月　日	令和 元年 6月 3日	令和 元年 6月 3日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・(無)	有　・(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　7　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　7　月　1　日～令和　元　年　7　月　31　日

作成日　令和　元 年　8 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	19.61　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	19.61　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年7月18日	令和1年7月18日	令和1年7月18日
検査結果が得られた日	令和1年8月5日	令和1年8月5日	令和1年8月5日
電気伝導率※3		96　μs/cm	260　μs/cm
塩化物イオン温度※3		10　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4（20℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	3.1　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成　年　月　日	令和1年7月1日	平成　年　月　日	令和1年7月1日	令和1年7月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　8　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　8　月　1　日～令和　元　年　8　月　31　日

作成日　令和　元 年　9 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	18.58　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	18.58　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年8月20日	令和1年8月20日	令和1年8月20日
検査結果が得られた日	令和1年9月5日	令和1年9月5日	令和1年9月5日
電気伝導率※3		88　μs/cm	160　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.3（20.3℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	2.8　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和元年8 月 1日	令和元年8 月 1日	令和元年8 月 1日	令和元年8 月 1日	令和元年8 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　9　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　9　月　1　日～令和　元　年　9　月　30　日

作成日　令和　元 年 10 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	16.80　t
直接搬入　（/月） 覆土	40.00　t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	56.80　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年9月19日	令和1年9月19日	令和1年9月19日
検査結果が得られた日	令和1年10月2日	令和1年10月2日	令和1年10月2日
電気伝導率※3		95　μs/cm	170　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9（22.1℃）　mg/l		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	3.1　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和元年10 月 1日	令和元年10 月 1日	令和元年10 月 1日	令和元年10 月 1日	令和元年10 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　10　月　　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　10　月　1　日～令和　　元　年　10　月　31　日

作成日　　令和　元 年 11 月　6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	24.84　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	0.54　t
合　　計	24.84　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年10月21日	令和1年10月21日	令和1年10月21日
検査結果が得られた日	令和1年11月6日	令和1年11月6日	令和1年11月6日
電気伝導率※3		79　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(19.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	7.4　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	3.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和元年10月 1日	令和元年10月 1日	令和元年10月 1日	令和元年10月 1日	令和元年10月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　11　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　11　月　1　日～令和　元　年　11　月　30　日

作成日　令和　元 年 12 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	25.19　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	25.19　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年11月21日	令和1年11月21日	令和1年11月21日
検査結果が得られた日	令和1年12月2日	令和1年12月2日	令和1年12月2日
電気伝導率※3		88　μs/cm	170　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7(18.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	3.6　mg/l		
浮遊物質量	1.0　mg/l		
窒素含有量	1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和元年11月 1日	令和元年11月 1日	令和元年11月 1日	令和元年11月 1日	令和元年11月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　元　年　　12　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　元　年　12　月　1　日～令和　元　年　12　月　31　日

作成日　令和　元 年　1 月　7 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	25.93　t
直接搬入　（/月） 覆土	
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	25.93　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
検査結果が得られた日	令和2年1月7日	令和2年1月7日	令和2年1月7日
電気伝導率※3		90　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(14.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.8　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	1.6　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年12 月 1日	令和2年12 月 1日	令和2年12 月 1日	令和2年12 月 1日	令和2年12 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　1　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　2　年　1　月　1　日～令和　　2　年　1　月　31　日

作成日　令和　　2 年　1 月 31 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	16.89　t
直接搬入　　(/月) 覆土	
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	16.89　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年1月21日	令和2年1月21日	令和2年1月21日
検査結果が得られた日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日
電気伝導率※3		79　μs/cm	180　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5(12.4℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.8　mg/l		
浮遊物質量	3　mg/l		
窒素含有量	2.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年1月 6日	令和2年1月 6日	令和2年1月 6日	令和2年1月 6日	令和2年1月 6日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　2　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　2　月　1　日～令和　2　年　2　月　28　日

作成日　令和　2 年　3 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	20.81　t
直接搬入　(/月) 覆土	84.00　t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　　計	104.81　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年2月19日	令和2年2月19日	令和2年2月19日
検査結果が得られた日	令和2年3月2日	令和2年3月2日	令和2年3月2日
電気伝導率※3		88　μs/cm	170　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.5(13.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	6.2　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	3.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年2 月 3日	令和2年2 月 3日	令和2年2 月 3日	令和2年2 月 3日	令和2年2 月 3日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　2　年　　3　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　2　年　3　月　1　日～令和　　2　年　3　月　31　日

作成日　令和　2 年　4 月　2 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	27.20　t
直接搬入　　(/月) 覆土	28.00　t
直接搬入　　(/月) 保護材	0.72　t
合　　計	55.92　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年3月18日	令和2年3月18日	令和2年3月18日
検査結果が得られた日	令和2年3月31日	令和2年3月31日	令和2年3月31日
電気伝導率※3		82　μs/cm	150　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	13　mg/ℓ
水素イオン濃度	7．5(12．6℃)		
生物化学的酸素要求量	1.1　mg/l		
化学的酸素要求量	5.0　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	2.9　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
検査結果が得られた日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		平成　年　月　日	平成　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和2年3月 2日	令和2年3月 2日	令和2年3月 2日	令和2年3月 2日	令和2年3月 2日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成31年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 2,034.40　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。