〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　4　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　:令和　　4　年　4　月　1　日～令和　　4　年　4　月　30　日

作成日　令和　　4 年　5 月 10 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	16.43　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	16.43　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年4月21日	令和4年4月21日	令和4年4月21日
検査結果が得られた日	令和4年5月10日	令和4年5月10日	令和4年5月10日
電気伝導率※3		87　μs/cm	190　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6（17.8℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	1.6　mg/l		
浮遊物質量	1　未満　mg/l		
窒素含有量	0.82　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和　4年　4月　1日	令和4年4月 1日	令和4年4月 1日	令和4年4月 1日	令和4年4月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.9　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　5　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　5　月　1　日～ 令和　4　年　5　月　31　日

作成日　令和　4 年　6 月　3 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	29.53　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	0.32　t
合　　計	29.85　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年 5月 20日	令和4年 5月 20日	令和4年 5月 20日
検査結果が得られた日	令和4年6月 3日	令和4年6月 3日	令和4年6月 3日
電気伝導率※3		84　μs/cm	190　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8（20.1℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	2.4　mg/l		
浮遊物質量	1　未満　mg/l		
窒素含有量	1.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	和　4 年 5 月 2 日	令和 4年 5月 2日	令和　4 年 5月　2 日	令和 4年 5月 2日	令和 4年 5月 2日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年5月2日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　6　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　6　月　1　日～令和　4　年　6　月　30　日

作成日　令和　4 年　6 月　30 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	19.55　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	19.55　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年6月17日	令和4年6月17日	令和4年6月17日
検査結果が得られた日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日
電気伝導率※3		88　μs/cm	190　μs/cm
塩化物イオン温度※3		13　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9（23.8℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	2.3　mg/l		
浮遊物質量	1　未満　mg/l		
窒素含有量	1.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	令和 4年 6月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　7　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　7　月　1　日～令和　4　年　7　月　31　日

作成日　令和　4 年　8 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	12.24　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	12.24　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年7月22日	令和5年7月22日	令和5年7月22日
検査結果が得られた日	令和5年8月5日	令和5年8月5日	令和5年8月5日
電気伝導率※3		83　μs/cm	330　μs/cm
塩化物イオン温度※3		10　mg/ℓ	16　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.0（24.2℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	7.5　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	2.6　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	和　4 年　7月　4　日	令和4年7月4日	令和　年　月　日	令和4年7月4日	令和4年7月4日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　無	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　8　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　8　月　1　日～令和　4　年　8　月　31　日

作成日　令和　4 年　9 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	17.36　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	0.77　t
合　　計	18.13　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年8月22日	令和4年8月22日	令和4年8月22日
検査結果が得られた日	令和4年9月5日	令和4年9月5日	令和4年9月5日
電気伝導率※3		120　μs/cm	330　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	16　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6（25.6℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	2.7　mg/l		
浮遊物質量	1　未満　mg/l		
窒素含有量	2.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年8 月 1日	令和4年8 月 1日	令和4年8 月 1日	令和4年8 月 1日	令和4年8 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　9　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　9　月　1　日～令和　4　年　9　月　30　日

作成日　令和　4 年 10 月　4 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	18.36　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	18.36　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年9月21日	令和4年9月21日	令和4年9月21日
検査結果が得られた日	令和4年10月4日	令和4年10月4日	令和4年10月4日
電気伝導率※3		100　μs/cm	280　μs/cm
塩化物イオン温度※3		16　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.4(22.9℃)　mg/l		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	4.2　mg/l		
浮遊物質量	7　mg/l		
窒素含有量	2.4　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年10 月 1日	令和4年10 月 1日	令和4年10 月 1日	令和4年10 月 1日	令和4年10 月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　10　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　10　月　1　日～令和　4　年　10　月　31　日

作成日　令和　4 年 11 月　4 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	21.16　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	21.16　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年10月21日	令和4年10月21日	令和4年10月21日
検査結果が得られた日	令和4年11月4日	令和4年11月4日	令和4年11月4日
電気伝導率※3		180　μs/cm	220　μs/cm
塩化物イオン温度※3		18　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(19.5℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	4.6　mg/l		
浮遊物質量	4　mg/l		
窒素含有量	2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年10月 3日	令和4年10月 3日	令和4年10月 3日	令和4年10月 3日	令和4年10月 3日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　11　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　11　月　1　日～令和　4　年　11　月　30　日

作成日　令和　4 年 12 月　6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	27.77　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	27.77　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年11月18日	令和4年11月18日	令和4年11月18日
検査結果が得られた日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
電気伝導率※3		110　μs/cm	200　μs/cm
塩化物イオン温度※3		16　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(18.3℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　mg/l		
化学的酸素要求量	4.0　mg/l		
浮遊物質量	2.0　mg/l		
窒素含有量	1.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年11月 1日	令和4年11月 1日	令和4年11月 1日	令和4年11月 1日	令和4年11月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　12　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　12　月　1　日～令和　4　年　12　月　31　日

作成日　令和　5 年　1 月　5 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	19.23　t
直接搬入　(/月) 覆土	
直接搬入　(/月) 保護材	t
合　計	19.23　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年12月16日	令和4年12月16日	令和4年12月16日
検査結果が得られた日	令和5年1月5日	令和5年1月5日	令和5年1月5日
電気伝導率※3		100　μs/cm	220　μs/cm
塩化物イオン温度※3		16　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(13.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	5.4　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	3.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年12 月 1日	令和4年12 月 1日	令和4年12 月 1日	令和4年12 月 1日	令和4年12 月 1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　(無)	有　(無)	有　・　無	有　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　1　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　5　年　1　月　1　日～令和　　5　年　1　月　31　日

作成日　令和　5 年　2 月　1 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	10.78　t
直接搬入　　(/月) 覆土	
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	10.78　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年1月24日	令和5年1月24日	令和5年1月24日
検査結果が得られた日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日
電気伝導率※3		97　μs/cm	260　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	16　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(9.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.9　mg/l		
化学的酸素要求量	7.1　mg/l		
浮遊物質量	19　mg/l		
窒素含有量	4.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年1月 6日	令和5年1月 6日	令和5年1月 6日	令和5年1月 6日	令和5年1月 6日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　2　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　5　年　2　月　1　日～令和　5　年　2　月　28　日

作成日　令和　5 年　3 月　6 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	0.00　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	0.00　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日
検査結果が得られた日	令和5年3月6日	令和3年3月3日	令和3年3月3日
電気伝導率※3		94　μs/cm	260　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	17　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.1(13.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	5.7　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	3.7　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年2 月 1日	令和5年2 月 1日	令和5年2 月 1日	令和5年2 月 1日	令和5年2 月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　3　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　5　年　3　月　1　日～令和　　5　年　3　月　31　日

作成日　令和　5 年　3 月 31 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合
雲南市加茂廃棄物処理場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　　(/月) 不燃ごみ処理残渣	15.11　t
直接搬入　　(/月) 覆土	t
直接搬入　　(/月) 保護材	t
合　　計	15.11　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年3月15日	令和5年3月15日	令和5年3月15日
検査結果が得られた日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日
電気伝導率※3		88　μs/cm	230　μs/cm
塩化物イオン温度※3		14　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6(14.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	6.3　mg/l		
浮遊物質量	40　mg/l		
窒素含有量	3.7　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年3月 1日	令和5年3月 1日	令和5年3月 1日	令和5年3月 1日	令和5年3月 1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　無	有　・　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 1,157.90　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。