〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　4　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　4　月　1　日～令和　　4　年　4　月　30　日

作成日　令和　4 年　5 月 10 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	15.97　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	0.12　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
合　　計	16.09　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年4月22日	令和4年4月22日	令和4年4月22日
検査結果が得られた日	令和4年1月10日	令和4年1月10日	令和4年1月10日
電気伝導率※3		160　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		19　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(21.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.6　mg/l		
化学的酸素要求量	8.7　mg/l		
浮遊物質量	6　mg/l		
窒素含有量	5.9　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年 4月1日	令和4年 4月1日	令和4年 4月1日	令和4年 4月1日	令和4年 4月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.0　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　5　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令 和　4　年　5　月　1　日～ 令和　4　年　5　月　31　日

作成日　令和　4 年　6 月　3 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	19.63　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
合　　計	19.63　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年 5月23日	令和4年 5月23日	令和4年 5月23日
検査結果が得られた日	令和4年6月3日	令和4年6月3日	令和4年6月3日
電気伝導率※3		170　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		18　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(24.9℃)		
生物化学的酸素要求量	0.7　mg/l		
化学的酸素要求量	8.5　mg/l		
浮遊物質量	2　mg/l		
窒素含有量	7.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年 5月2日	令和4年 5月2日	令和4年 5月2日	令和4年 5月2日	令和4年 5月2日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　(無)	有　(無)	有　(無)	有　(無)	有　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年5月2日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　6　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令 和　4　年　6　月　1　日～令和　4　年　6　月　30　日

作成日　令和　4 年　6 月 30 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	19.58　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	4.64　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	24.22　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年6月20日	令和4年6月20日	令和4年6月20日
検査結果が得られた日	令和4年6月30日	令和4年6月30日	令和4年6月30日
電気伝導率※3		180　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		18　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(26.8℃)		
生物化学的酸素要求量	1.4　mg/l		
化学的酸素要求量	10　mg/l		
浮遊物質量	3　mg/l		
窒素含有量	8.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	令和4年6月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　7　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令 和　4　年　7　月　1　日～令 和　4　年　7　月　31　日

作成日　令和　4 年　8 月　5 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	11.55　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	11.55　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和2年7月25日	令和2年7月25日	令和2年7月25日
検査結果が得られた日	令和2年8月5日	令和2年8月5日	令和2年8月5日
電気伝導率※3		150　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9（27.2℃）		
生物化学的酸素要求量	1.4　mg/l		
化学的酸素要求量	11　mg/l		
浮遊物質量	7　mg/l		
窒素含有量	9.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	令和4年7月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　8　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令 和　4　年　8　月　1　日～平成　4　年　8　月　31　日

作成日　令和　4 年 9月 5日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	17.96　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	0.68　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　　計	18.64　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年8月24日	令和4年8月24日	令和4年8月24日
検査結果が得られた日	令和4年9月5日	令和4年9月5日	令和4年9月5日
電気伝導率※3		140　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		11　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9（24.2℃）		
生物化学的酸素要求量	8.3　mg/l		
化学的酸素要求量	11　mg/l		
浮遊物質量	1　未満　mg/l		
窒素含有量	3.8　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	令和4年8月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　　9　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　4　年　9　月　1　日～令和　　4　年　9　月　30　日

作成日　令和　4 年 10 月　4 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	11.42　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	11.42　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年9月22日	令和4年9月22日	令和4年9月22日
検査結果が得られた日	令和4年10月4日	令和4年10月4日	令和4年10月4日
電気伝導率※3		210　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		12　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(27.2℃)　mg/l		
生物化学的酸素要求量	1.6　mg/l		
化学的酸素要求量	10　mg/l		
浮遊物質量	60　mg/l		
窒素含有量	7.1　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	平成　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	令和4年9月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　10　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　10　月　1　日～令和　4　年　10　月　31　日

作成日　令和　4 年 11 月　4 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	16.04　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	0.30　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　計	16.34　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年10月24日	令和4年10月24日	令和4年10月24日
検査結果が得られた日	令和4年11月4日	令和4年11月4日	令和4年11月4日
電気伝導率※3		220　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		20　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7(17.8℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	7.3　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	7　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	令和4年10月3日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　11　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　11　月　1　日～令和　4　年　11　月　30　日

作成日　令和　4 年 12 月　6 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	9.08　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	1.02　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　計	10.10　t
	t
	t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年11月21日	令和4年11月21日	令和4年11月21日
検査結果が得られた日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
電気伝導率※3		200　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		17　mg/ℓ	14　mg/ℓ
水素イオン濃度	8.2（17.8℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	10　mg/l		
浮遊物質量	32　mg/l		
窒素含有量	7.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	令和4年11月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　4　年　12　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間 ： 令和　4　年　12　月　1　日～令和　4　年　12　月　31　日

作成日　令和　5 年　1 月　5 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　(/月) 不燃ごみ処理残渣	10.92　t
直接搬入　(/月) 安定物・その他	0.09　t
直接搬入　(/月) 覆土	t
直接搬入　(/月) 保護材	t
	t
	t
合　計	11.01　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和4年12月21日	令和4年12月21日	令和4年12月21日
検査結果が得られた日	令和5年1月5日	令和5年1月5日	令和5年1月5日
電気伝導率※3		240　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	16　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8(9.7℃)		
生物化学的酸素要求量	0.9　mg/l		
化学的酸素要求量	10　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	7.2　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	(年1回以上測定)
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　1　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　5　年　1　月　1　日～令和　　5　年　1　月　31　日

作成日　令和　5 年　2 月　1 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	9.87　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	0.50　t
	10.37　t
	t
合　　計	t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年1月23日	令和5年1月23日	令和5年1月23日
検査結果が得られた日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日
電気伝導率※3		220　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		15　mg/ℓ	15　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.8（9.4℃）		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	8.7　mg/l		
浮遊物質量	1　mg/l		
窒素含有量	9.5　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	令和5年1月6日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　2　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　5　年　2　月　1　日～令和　　5　年　2　月　28　日

作成日　令和　5 年　3 月　6 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合
リサイクルプラザ

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	4.27　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 覆土	t
直接搬入　（/月） 保護材	t
	t
	t
合　　計	4.27　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年2月20日	令和5年2月20日	令和5年2月20日
検査結果が得られた日	令和5年3月6日	令和5年3月6日	令和5年3月6日
電気伝導率※3		210　μs/cm	130　μs/cm
塩化物イオン温度※3		30　mg/ℓ	17　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.9(13.6℃)		
生物化学的酸素要求量	0.6　mg/l		
化学的酸素要求量	9.1　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	11　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	令和5年2月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和　5　年　　3　月　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間　：　令和　5　年　3　月　1　日～令和　　5　年　3　月　31　日

作成日　令和　5 年　3 月 31 日

雲南市木次町里方1369-39
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種　　類	数　量　・　備　考
リサイクルプラザ　（/月） 不燃ごみ処理残渣	19.32　t
直接搬入　（/月） 安定物・その他	t
直接搬入　（/月） 灰類	1.96　t
直接搬入　（/月） 覆土	t
	t
	t
合　　計	21.28　t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕　リサイクルプラザ

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和5年3月17日	令和5年3月17日	令和5年3月17日
検査結果が得られた日	令和5年3月31日	令和5年3月31日	令和5年3月31日
電気伝導率※3		180　μs/cm	120　μs/cm
塩化物イオン温度※3		18　mg/ℓ	120　mg/ℓ
水素イオン濃度	7.7(15.0℃)		
生物化学的酸素要求量	0.5　未満　mg/l		
化学的酸素要求量	9.4　mg/l		
浮遊物質量	12　mg/l		
窒素含有量	9.3　mg/l		
異状の有無		有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容　※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	令和5年3月1日	（年1回以上測定）
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	(有)　・　無	有　・　(無)	測 定 日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	平成29年3月17日	年　月　日	令和4年4月1日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果 7,824.00　㎥

※1　処分場の平面図に位置を明示すること。　※2　異状が認められた場合のみ記入すること。　※3　単位を記入すること。