

# 令和 8 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対象期間：令和 8 年 2 月 1 日～令和 8 年 2 月 28 日

作成日 令和 8 年 3 月 2 日

雲南市加茂町神原530-1  
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

| 種 類                          | 数 量 ・ 備 考 |
|------------------------------|-----------|
| リサイクルプラザ ( / 月 )<br>不燃ごみ処理残渣 | 2.57 t    |
| 直接搬入 ( / 月 )<br>覆土           | 60.00 t   |
| 直接搬入 ( / 月 )<br>保護材          | t         |
| 合 計                          | 62.57 t   |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |
|                              |           |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及び 雲南市加茂廃棄物処理場]

| 採取場所               | 放流水         |                 | 地下水等            |  |
|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
|                    | 別添図面のとおり※1  | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |  |
| 採取日                | 令和8年2月18日   | 令和8年2月18日       | 令和8年2月18日       |  |
| 検査結果が得られた日         | 令和8年3月2日    | 令和8年3月2日        | 令和8年3月2日        |  |
| 電気伝導率※3            |             | 240 $\mu$ S/cm  | 190 $\mu$ S/cm  |  |
| 塩化物イオン温度※3         |             | 13 mg/l         | 14 mg/l         |  |
| 水素イオン濃度            | 7.7(16.0°C) |                 |                 |  |
| 生物化学的酸素要求量         | 0.5 未満 mg/l |                 |                 |  |
| 化学的酸素要求量           | 2.3 mg/l    |                 |                 |  |
| 浮遊物質               | 3 mg/l      |                 |                 |  |
| 窒素含有量              | 1.5 mg/l    |                 |                 |  |
| 異状の有無              |             | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |  |
|                    |             | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |  |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |             |                 |                 |  |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

| 採取場所                 | 放 流 水      |                 | 地 下 水 等         |  |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|--|
|                      | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 (上流) | 別添図面のとおり※1 (下流) |  |
| 採取年月日                | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |  |
| 検査結果が得られた日           | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |  |
| 水質検査結果               | 別添のとおり     | 別添のとおり          | 別添のとおり          |  |
| 異状の有無                |            | 有 ・ 無           | 有 ・ 無           |  |
|                      |            | 令和 年 月 日        | 令和 年 月 日        |  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2 |            |                 |                 |  |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

| 点検日                     | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池      | 浸出液処理設備   | 防凍措置      | 残余容量                    |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
|                         | 令和8年2月27日 | 令和8年2月27日 | 令和 年 月 日 | 令和8年2月27日 | 令和8年2月27日 | (年1回以上測定)               |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無    | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 測定日                     |
|                         | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 令和7年4月1日                |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |           |           |          |           |           | 測定結果                    |
|                         |           |           |          |           |           | 1,177.80 m <sup>3</sup> |

※3 単位を記入すること。