

平成 30 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 30 年 4 月 30 日

作成日 平成 30 年 5 月 11 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(/月)	6.52 t
覆 土(/月)	0 t
合 計	6.52 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 4月 23日	平成 30年 4月 23日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 5月 7日	平成 30年 5月 7日
電気伝導率※3		120 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/l	9.7 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 4月 30日	平成 30年 4月 30日	平成 30年 4月 30日	平成 30年 4月 30日	平成 30年 4月 30日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ²

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 5 月 1 日～平成 30 年 5 月 31 日

作成日 平成 30 年 6 月 4 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(/月)	7.68 t
覆 土(/月)	0 t
合 計	7.68 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 5月 18日	平成 30年 5月 18日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 6月 4日	平成 30年 6月 4日
電気伝導率※3		100 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/l	9.8 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 5月 31日	平成 30年 5月 31日	平成 30年 5月 31日	平成 30年 5月 31日	平成 30年 5月 31日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月 日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					平成30年3月29日
						測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 6 月 1 日～平成 30 年 6 月 30 日

作成日 平成 30 年 7 月 12 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	6.15 t
覆 土(／月)	0 t
合 計	6.15 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 6月 22日	平成 30年 6月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 7月 9日	平成 30年 7月 9日
電気伝導率※3		120 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/l	10.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 6月 29日	平成 30年 6月 29日	平成 30年 6月 29日	平成 30年 6月 29日	平成 30年 6月 29日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 7 月 1 日～平成 30 年 7 月 31 日

作成日 平成 30 年 8 月 7 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(/月)	5.63 t
覆 土(/月)	0 t
合 計	5.63 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 7月 20日	平成 30年 7月 20日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 8月 6日	平成 30年 8月 6日
電気伝導率※3		120 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/ℓ	10.0 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 7月 30日	平成 30年 7月 30日	平成 30年 7月 30日	平成 30年 7月 30日	平成 30年 7月 30日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 8 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日

作成日 平成 30 年 9 月 11 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣（/月）	5.88 t
覆 土（/月）	0 t
合 計	5.88 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 8月 22日	平成 30年 8月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 9月 6日	平成 30年 9月 6日
電気伝導率※3		130 μs/cm	130 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/l	11.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 8月 28日	平成 30年 8月 28日	平成 30年 8月 28日	平成 30年 8月 28日	平成 30年 8月 28日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	（参考）当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場（屋根付き）の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 9 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日

作成日 平成 30 年 10 月 22 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	5.90 t
覆 土(／月)	3 t
合 計	8.90 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 9月 21日	平成 30年 9月 21日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 10月 11日	平成 30年 10月 11日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	130 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/ℓ	11.0 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 30年 8月 22日	平成 30年 8月 22日	平成 30年 8月 22日
検査結果が得られた日	平成 30年 10月 16日	平成 30年 10月 16日	平成 30年 10月 16日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 9月 24日	平成 30年 9月 24日	平成 30年 9月 24日	平成 30年 9月 24日	平成 30年 9月 24日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日

作成日 平成 30 年 11 月 16 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣（/月）	6.41 t
覆 土（/月）	0 t
合 計	6.41 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 10月 22日	平成 30年 10月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 11月 9日	平成 30年 11月 9日
電気伝導率※3		120 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.4 mg/ℓ	8.8 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 10月 30日	平成 30年 10月 30日	平成 30年 10月 30日	平成 30年 10月 30日	平成 30年 10月 30日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	（参考）当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場（屋根付き）の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 30 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 11 月 1 日～平成 30 年 11 月 30 日

作成日 平成 30 年 12 月 17 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	7.99 t
覆 土(／月)	0 t
合 計	7.99 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 11月 22日	平成 30年 11月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 12月 7日	平成 30年 12月 7日
電気伝導率※3		120 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		8.2 mg/l	8.3 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 11月 27日	平成 30年 11月 27日	平成 30年 11月 27日	平成 30年 11月 27日	平成 30年 11月 27日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

平成 30 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 30 年 12 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日

作成日 平成 31 年 1 月 8 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	5.77 t
覆 土(／月)	0 t
合 計	5.77 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号二及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 30年 12月 19日	平成 30年 12月 19日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 1月 3日	平成 30年 1月 3日
電気伝導率※3		110 μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/l	9.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 30年 12月 24日	平成 30年 12月 24日	平成 30年 12月 24日	平成 30年 12月 24日	平成 30年 12月 24日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 31 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 31 年 1 月 1 日～平成 31 年 1 月 31 日

作成日 平成 31 年 2 月 8 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	5.80 t
覆 土(／月)	0 t
合 計	5.80 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 31年 1月 22日	平成 31年 1月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 2月 7日	平成 30年 2月 7日
電気伝導率※3		110 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/ℓ	9.2 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日 とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 31年 1月 28日	平成 31年 1月 28日	平成 31年 1月 28日	平成 31年 1月 28日	平成 31年 1月 28日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日 及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 31 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 31 年 2 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日

作成日 平成 31 年 3 月 17 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	3.19 t
覆 土(／月)	0 t
合 計	3.19 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いしいクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 31年 2月 22日	平成 31年 2月 22日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 30年 3月 11日	平成 30年 3月 11日
電気伝導率※3		100 μs/cm	100 μs/cm
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/l	9.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 31年 2月 25日	平成 31年 2月 25日	平成 31年 2月 25日	平成 31年 2月 25日	平成 31年 2月 25日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。

平成 31 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：平成 31 年 3 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

作成日 平成 31 年 4 月 17 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	4.00 t
覆 土(／月)	1.5 t
合 計	5.50 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	平成 年 月 日	平成 31年 3月 19日	平成 31年 3月 19日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 31年 4月 1日	平成 31年 4月 1日
電気伝導率※3		99 μ s/cm	100 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.7 mg/ℓ	8.9 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		平成 年 月 日	平成 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	平成 31年 3月 25日	平成 31年 3月 25日	平成 31年 3月 25日	平成 31年 3月 25日	平成 31年 3月 25日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成30年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,698 m ³

※3 単位を記入すること。