

令和 3 年 4 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 4 月 1 日～令和 3 年 4 月 30 日

作成日 令和 3 年 5 月 4 日

飯石郡飯南町都加賀698-1

雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(/月)	5.67 t
覆 土(/月)	0.00 t
合 計	5.67 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいきりんセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3 年 4 月 14 日	令和 3 年 4 月 14 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3 年 4 月 21 日	令和 3 年 4 月 21 日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	130 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		10.0 mg/l	9.9 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 4 月 26 日	令和3年 4 月 26 日	令和3年 4 月 26 日	令和3年 4 月 26 日	令和3年 4 月 26 日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月 日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					令和3年3月26日
						測定結果 1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 5 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 3 年 5 月 1 日～令和 3 年 5 月 31 日

作成日 令和 3 年 6 月 7 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	4.89 t
覆 土(／月)	0.00 t
合 計	4.89 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3 年 5 月 18 日	令和 3 年 5 月 18 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3 年 5 月 27 日	令和 3 年 5 月 27 日
電気伝導率※3		81 μ s/cm	89 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		8.8 mg/l	8.5 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 5 月 31 日	令和3年 5 月 31 日	令和3年 5 月 31 日	令和3年 5 月 31 日	令和3年 5 月 31 日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、 調整池の点検は該当しない。					測 定 結 果
						1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]
対象期間：令和 3 年 6 月 1 日～令和 3 年 6 月 30 日

作成日 令和 3 年 7 月 5 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(/月)	4.97 t
覆 土(/月)	0.00 t
合 計	4.97 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ] いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3年 6月 18日	令和 3年 6月 18日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 6月 28日	令和 3年 6月 28日
電気伝導率※3		91 μ s/cm	100 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.4 mg/l	8.8 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 6月 28日	令和3年 6月 28日	令和3年 6月 28日	令和3年 6月 28日	令和3年 6月 28日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※3 単位を記入すること。

〔法第9条の3第6項〕

令和 3 年 7 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 3 年 7 月 1 日～令和 3 年 7 月 31 日

作成日 令和 3 年 8 月 2 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣（/月）	3.39 t
覆 土（/月）	1.00 t
合 計	4.39 t

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和 年 月 日	令和 3年 7月 16日	令和 3年 7月 16日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 7月 26日	令和 3年 7月 26日
電気伝導率※3		140 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		14.0 mg/l	9.5 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 7月 26日	令和3年 7月 26日	令和3年 7月 26日	令和3年 7月 26日	令和3年 7月 26日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	（参考）当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場（屋根付き）の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					令和3年3月26日
						測定結果
						1,448 m ²

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 8 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 8 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日

作成日 令和 3 年 9 月 3 日

飯石郡飯南町都加賀698-1

雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	5.57 t
覆 土(／月)	0.00 t
合 計	5.57 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3 年 8 月 19 日	令和 3 年 8 月 19 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3 年 8 月 27 日	令和 3 年 8 月 27 日
電気伝導率※3		90 μ s/cm	99 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.5 mg/l	10.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 8 月 30 日	令和3年 8 月 30 日	令和3年 8 月 30 日	令和3年 8 月 30 日	令和3年 8 月 30 日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					令和3年3月26日
						測定結果
						1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 9 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 9 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日

作成日 令和 3 年 10 月 4 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣（/月）	6.14 t
覆 土（/月）	0.00 t
合 計	6.14 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

採取場所	放流水	地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和 年 月 日	令和 3 年 9 月 16 日	令和 3 年 9 月 16 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3 年 9 月 29 日	令和 3 年 9 月 29 日
電気伝導率※3		130 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		12.0 mg/l	9.7 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付 とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

・	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取場所	令和 3 年 8 月 19 日	令和 3 年 8 月 19 日	令和 3 年 8 月 19 日
採取年月日	令和 3 年 8 月 19 日	令和 3 年 8 月 19 日	令和 3 年 8 月 19 日
検査結果が得られた日	令和 3 年 9 月 17 日	令和 3 年 9 月 17 日	令和 3 年 9 月 17 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 9月 27日	令和3年 9月 27日	令和3年 9月 27日	令和3年 9月 27日	令和3年 9月 27日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 10 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 10 月 1 日～令和 3 年 10 月 31 日

作成日 令和 3 年 11 月 3 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣（/月）	6.29 t
覆 土（/月）	0.00 t
合 計	6.29 t

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取日	令和 年 月 日	令和 3年 10月 20日	令和 3年 10月 20日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 10月 26日	令和 3年 10月 26日
電気伝導率※3		120 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.9 mg/l	9.8 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1（上流）	別添図面のとおり※1（下流）
採取年月日	令和 年 月 日	令和 3年 8月 19日	令和 3年 8月 19日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 9月 17日	令和 3年 9月 17日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 10月 25日	令和3年 10月 25日	令和3年 10月 25日	令和3年 10月 25日	令和3年 10月 25日	（年1回以上測定）
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置を講じた年月 日及び当該措置の内容※2	（参考）当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場（屋根付き）の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和 3 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対象期間：令和 3 年 11 月 1 日～令和 3 年 11 月 30 日

作成日 令和 3 年 12 月 2 日

飯石郡飯南町都加賀698-1

雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(/月)	4.87 t
覆 土(/月)	2.00 t
合 計	6.87 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ] いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3年 11月 18日	令和 3年 11月 18日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 11月 26日	令和 3年 11月 26日
電気伝導率※3		100 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.4 mg/l	9.1 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 11月 29日	令和3年 11月 29日	令和3年 11月 29日	令和3年 11月 29日	令和3年 11月 29日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、 調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※3 単位を記入すること。

令和 3 年 12 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 3 年 12 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日

作成日 令和 4 年 1 月 3 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(/月)	5.73 t
覆 土(/月)	0.00 t
合 計	5.73 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 3年 12月 16日	令和 3年 12月 16日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 3年 12月 23日	令和 3年 12月 23日
電気伝導率※3		110 μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.6 mg/l	9.7 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和3年 12月 27日	令和3年 12月 27日	令和3年 12月 27日	令和3年 12月 27日	令和3年 12月 27日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※3 単位を記入すること。

[法第9条の3第6項]

令和 4 年 1 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 1 月 1 日～令和 4 年 1 月 31 日

作成日 令和 4 年 2 月 1 日

飯石郡飯南町都加賀698-1

雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(／月)	2.70 t
覆 土(／月)	0.00 t
合 計	2.70 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 4 年 1 月 19 日	令和 4 年 1 月 19 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 4 年 1 月 26 日	令和 4 年 1 月 26 日
電気伝導率※3		— μs/cm	120 μs/cm
塩化物イオン温度※3		— mg/l	10.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2		積雪のため採取できず。	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1(上流)	別添図面のとおり※1(下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年 1 月 31 日	令和4年 1 月 31 日	令和4年 1 月 31 日	令和4年 1 月 31 日	令和4年 1 月 31 日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

※3 単位を記入すること。

令和 4 年 2 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：令和 4 年 2 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日

作成日 令和 4 年 3 月 1 日

飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(/月)	2.12 t
覆 土(/月)	0.00 t
合 計	2.12 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 4年 2月 16日	令和 4年 2月 16日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 4年 2月 22日	令和 4年 2月 22日
電気伝導率※3		— μ s/cm	120 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		— mg/l	12.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2		積雪のため採取できず。	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取場所	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年 2月 28日	令和4年 2月 28日	令和4年 2月 28日	令和4年 2月 28日	令和4年 2月 28日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ³

※3 単位を記入すること。

令和 4 年 3 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 4 年 3 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

作成日 令和 4 年 4 月 4 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破砕残渣(/月)	5.59 t
覆 土(/月)	0.00 t
合 計	5.59 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 4 年 3 月 18 日	令和 4 年 3 月 18 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 4 年 3 月 24 日	令和 4 年 3 月 24 日
電気伝導率※3		100 μ s/cm	110 μ s/cm
塩化物イオン温度※3		9.9 mg/ℓ	10.0 mg/ℓ
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付 とその内容※2			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月 日とその内容 ※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和4年 3 月 28 日	令和4年 3 月 28 日	令和4年 3 月 28 日	令和4年 3 月 28 日	令和4年 3 月 28 日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和3年3月26日
必要な措置 を講じた年 月日及び当 該措置の内 容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、 調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,448 m ²

※3 単位を記入すること。