

水 質 検 査 結 果〔一般廃棄物最終処分場〕

作成日：令和 4年9月23日
施設名：いいしクリーンセンター

水質の区分		処理水		地 下 水 等									
採取場所の略称		排水		基 準 値 (1リットルにつき)	採取場所の略称		上 流		下 流		平成 年 月 日		基準値(廃止基準) (1リットルにつき)
採取年月日		令和 4年 8月 24日			採取年月日		令和 4年 8月 24日		令和 4年 8月 24日		平成 年 月 日		
測定結果が得られた日		令和 4年 9月 22日			測定結果が得られた日		令和 4年 9月 22日		令和 4年 9月 22日		平成 年 月 日		
1	アルキル水銀化合物	検出されず		検出されないこと		1	アルキル水銀	検出されず		検出されず		検出されないこと	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満		0.005mg 以下		2	総水銀	0.0005 未満		0.0005 未満		0.0005mg 以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.001 未満		0.03mg 以下		3	カドミウム	0.0003 未満		0.0003 未満		0.003mg 以下	
4	鉛及びその他化合物	0.005 未満		0.1mg 以下		4	鉛	0.005 未満		0.005 未満		0.01mg 以下	
5	有機燐化合物	0.1 未満		1mg 以下		5	六価クロム	0.01 未満		0.01 未満		0.05mg 以下	
6	六価クロム化合物	0.02 未満		0.5mg 以下		6	砒素	0.005 未満		0.005 未満		0.01mg 以下	
7	砒素及びその化合物	0.005 未満		0.1mg 以下		7	全シアン	検出されず		検出されず		検出されないこと	
8	シアン化合物	0.1 未満		1mg 以下		8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されず		検出されず		検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 未満		0.003mg 以下		9	トリクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満		0.01mg 以下	
10	トリクロロエチレン	0.002 未満		0.1mg 以下		10	テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.0005 未満		0.01mg 以下	
11	テトラクロロエチレン	0.0005 未満		0.1mg 以下		11	ジクロロメタン	0.002 未満		0.002 未満		0.02mg 以下	
12	ジクロロメタン	0.002 未満		0.2mg 以下		12	四塩化炭素	0.0002 未満		0.0002 未満		0.002mg 以下	
13	四塩化炭素	0.0002 未満		0.02mg 以下		13	1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.0004 未満		0.004mg 以下	
14	1・2-ジクロロエタン	0.0004 未満		0.04mg 以下		14	1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.002 未満		0.1mg 以下	
15	1・1-ジクロロエチレン	0.002 未満		0.2mg 以下		15	1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.004 未満		合計量0.04mg 以下	
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.004 未満		0.4mg 以下		16	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		0.0005 未満		1mg 以下	
17	1・1・1-トリクロロエタン	0.0005 未満		3mg 以下		17	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.0006 未満		0.006mg 以下	
18	1・1・2-トリクロロエタン	0.0006 未満		0.06mg 以下		18	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満		0.0002 未満		0.002mg 以下	
19	1・3-ジクロロプロペン	0.0002 未満		0.02mg 以下		19	チウラム	0.0006 未満		0.0006 未満		0.006mg 以下	
20	チウラム	0.006 未満		0.06mg 以下		20	シマジン	0.0003 未満		0.0003 未満		0.003mg 以下	
21	シマジン	0.003 未満		0.03mg 以下		21	チオベンカルブ	0.002 未満		0.002 未満		0.02mg 以下	
22	チオベンカルブ	0.02 未満		0.2mg 以下		22	ベンゼン	0.001 未満		0.001 未満		0.01mg 以下	
23	ベンゼン	0.001 未満		0.1mg 以下		23	セレン	0.002 未満		0.002 未満		0.01mg 以下	
24	セレン及びその化合物	0.002 未満		0.1mg 以下		24	1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.005 未満		0.05mg 以下	
25	1・4-ジオキサン	0.005 未満		0.5mg 以下		25	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー	0.0002 未満		0.0002 未満		0.002mg 以下	
26	ほう素及びその化合物	0.17		50mg(海域230) 以下		26	ダイオキシン類	0.086		0.084			
27	ふっ素及びその化合物	0.19		15mg(海域以外) 以下		34	溶解性鉄含有量	0.01 未満				10mg 以下	
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	6.7		合計量200mg 以下		35	溶解性マンガン含有量	0.047				10mg 以下	
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	1 未満		5mg 以下		36	クロム含有量	0.02 未満				2mg 以下	
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	1 未満		30mg 以下		37	大腸菌群数					1cm ³ につき日間平均3000個以下	
31	フェノール類含有量	0.2 未満		5mg 以下		38	窒素含有量	8.6				120mg(日間平均60) 以下	
32	銅含有量	0.005 未満		3mg 以下		39	燐含有量	0.35				16mg (日間平均8) 以下	
33	亜鉛含有量	0.01		2mg 以下		40	ダイオキシン類	0.0013				10pg-TEQ 以下	