

令和 5 年 11 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕
対象期間：令和 5 年 11 月 1 日～令和 5 年 11 月 30 日

作成日 令和 5 年 12 月 4 日
飯石郡飯南町都加賀698-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
不燃破碎残渣(／月)	5.30 t
覆 土(／月)	0.00 t
合 計	5.30 t

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図面のとおりに※1	別添図面のとおりに※1 (上流)	別添図面のとおりに※1 (下流)
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおりに	別添のとおりに	別添のとおりに
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕 いいしクリーンセンター

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図面のとおりに※1	別添図面のとおりに※1 (上流)	別添図面のとおりに※1 (下流)
採取日	令和 年 月 日	令和 5年 11月 20日	令和 5年 11月 20日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 5年 11月 29日	令和 5年 11月 29日
電気伝導率※3		140 μs/cm	110 μs/cm
塩化物イオン温度※3		11.0 mg/l	10.0 mg/l
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量	mg/l		
化学的酸素要求量	mg/l		
浮遊物質量	mg/l		
窒素含有量	mg/l		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ及びト〕

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点検日	令和 5年 11月 27日	令和 5年 11月 27日	令和 5年 11月 27日	令和 5年 11月 27日	令和 5年 11月 27日	(年1回以上測定)
異状の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	測 定 日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和5年3月29日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	(参考)当施設は、クローズドシステム型埋立最終処分場(屋根付き)の為、擁壁等、調整池の点検は該当しない。					測定結果
						1,319 m ³

※3 単位を記入すること。